



GMINA DUBENINKI

19-504 DUBENINKI ul. Dębowa 27

tel/fax. 87-6158137

www.dubeninki.pl e-mail: sekretarzug@dubeninki.pl

IGP.271.3.2021/2

Dubeninki, 4.08.2021 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bludzie, Kociolki, Wobały, Przerośl Gołdapska

Pytanie

W załączonej dokumentacji technicznej zakładane jest zużycie wody pitnej na poziomie 100 litrów na dobę na 1 RLM. Na tej podstawie wyliczone zostały przepływy dobowe oczyszczalni. Objętości urządzeń natomiast zostały dobrane do przepływu 150 l/os/dobę. Z powyższego wynika, że dobrane oczyszczalnie zostały lekko przewymiarowane. Czy wobec tego, przygotowując ofertę, należy kierować się wyliczonym przepływem na dobę, czy objętością dobranej oczyszczalni?

Odpowiedź

Przy przygotowywaniu oferty prosimy kierować się objętością dobranej oczyszczalni tj. 150 l/os/dobę.

Beata Skok
Członek komisji