

OPTIMA Spółka z o.o.
19-400 Olecko, Al. Zwycięstwa 6
tel.(0-87) 523-00 26, fax (0-87) 523-00-27
NIP 847-000-04-96

Olecko dn. 12.sierpień. 2016 r.

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji
SAN-SYSTEM
Karol Brodowski
ul. Mazurska 30A
19-400 Olecko

Nasz znak : 516 /16

Dotyczy: Uzgodnienia projektowanej trasy przebiegu sieci wodociągowej w miejscowości Łoje-Tuniszki gmina Dubeninki

W związku z przedłożeniem w dniu 05-08-2016 r. do uzgodnienia projektowanej trasy przebiegu sieci wodociągowej w miejscowości Łoje-Tuniszki gmina Dubeninki OPTIMA Spółka z o.o. w Olecku uzgadnia przedłożony projekt z następującymi uwagami :

1. Zaprojektować studnie wodomierzowe na połączeniu istniejącej sieci wodociągowej z projektowaną siecią (zgodnie z wcześniej wydanymi warunkami technicznymi z dnia 10-06-2016r)
2. Przejścia rurociągów przez drogi i cieki wodne projektować w rurach osłonowych z rurkami sygnalizacyjnymi wyprowadzonymi do powierzchni terenu.
3. Brak zaprojektowanych przyłączy wodociągowych do granicy działki nr geodezyjny 270/3,285/5,292/8
4. Uzgodnić projekt sieci hydrantowej i obliczenia hydrauliczne z Państwową Strażą Pożarną .
5. Uzgodnić cały projekt budowy wodociągu z tutejszą Spółką.
6. Próby szczelności sieci wodociągowej wykonać w obecności przedstawiciela inwestora i pracownika tutejszej Spółki.
7. Przed przystąpieniem do wykonania sieci wodociągowej, wykonawca zgłosi do tutejszej spółki termin rozpoczęcia robót.

Do wiadomości:
1. Urząd Gminy w Dubeninkach

Z up. Prezesa Zarządu
Iwona Karłowska
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
I WYKONAWCZYSTWA
Upr. Nr SUW 15/085 zalew. WAM/15/0833/01
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych