

**Gmina Dubeninki  
Mereckiego 27  
19-504 Dubeninki**

**Pismo: IGP.271.5.2017/5**

Dubeninki dnia: 2017-07-11

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-07-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej  
odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową  
instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki.,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. dla wykonania rzetelnej wyceny likwidacji istniejącego zbiornika na ścieki należy uzupełnić dane: pojemność użytkowa zbiornika, dokąd wywieźć jego istniejącą zawartość, wymiary zbiornika wraz z grubością ścian, dokąd wywieźć zdemontowane elementy zbiornika, czym zasypać miejsce po zbiorniku ?
2. brak danych dotyczących zagospodarowania ścieków na czas montażu zbiorników oczyszczalni ścieków, które zlokalizowane są na trasie istniejącej kanalizacji.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

1. Rzetelna wycena winna być wykonana po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie. Informacje które w sposób wiarygodny można odczytać z dokumentacji to średnica zbiorników ok. 9,5m. Są to zbiorniki dla których nie ma danych z archiwalnej dokumentacji. Zakładamy że są to zbiorniki wylewane, żelbetowe grubość ścianek może wynosić 35 cm, głębokość nie jest znana.  
Co do miejsca wywozu to nie narzucano oferentom miejsca utylizacji. Materiał do zasypania to w zależności od tego co będzie najtańsze do zdobycia. Materiał nie może powodować skażenia wód gruntowych i gruntu. Przyjmuje się gruz, żwir, piaski.

2. Jest to pytanie związane z organizacją robót. Każdy oferent może stosować inne rozwiązanie. Może przetłaczać ze studni pompa do istniejących zbiorników, może zamontować zbiornik tymczasowy, może wykonać tzw. „bypass” itp.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający  
Stanisław Kosiński